


RØDEKRO ANDELSBOLIGFORENING

Ryttervænget 30
6230 Røde Kro

Telefon 74 66 23 70

Bank: Sydbank A/S
Reg. nr.: 7990
Konto: 2020555

Kontortider:
Tirsdag kl. 10-16
Torsdag kl. 10-16



Referat rundgang i afd 1

Mandag den 2 september 0800-1000

Deltager:

Afdelingen: HC Nielsen

Personale: Mona Nielsen

Administrationen: Torben Leen

opgave	løsning	Ansvarlig
Nr. 9	Tagnedløb er stoppet Skrå vinduer er meget op fugtet i bunden	Mona
Nr. 16	Rist mangler ved tørretumbler, christjørn står tæt på bygningen og taget	Mona/Service
Nr. 6. solbænk Nedløb Plade på vindfang Vand i kælder	Solbænk ved vindue i gavl mod vest smuldre Nedløb ud mod vejen fastgøres Pladen er revnet, maling skaller af Der kommer fortsat vand i kælderen (der er aftalt møde torsdag den. 5 september med formanden)	Torben
Nr. 4 nedløb	Der er hul i nedløbet mod vejen, loddesskiftes	Torben
Nr. 5 grus	Der mangler grus i hele indkørsel	Torben
Nr. 2 og nr. 10 gavlender/stern	Der er flere steder hvor bræt/eternit mangler i enden af stern i gavlender	Torben
Nr. 14 kælder nedgang	Klinker på kældernedgangen er meget glatte. Vi har haft en murer til at kigge på det, og eneste løsning er at skifte klinkerne.	bestyrelse
Generelt : Alger på tage og gavlender	Alle tage og gavlender er grønne af alger, indhent pris på rensning.	Torben/bestyrelse
Generelt: ledninger og kabler	Der hænger mange ledninger og kabler udvendig på murværket. Ledninger og kabler som ikke bruges længere bør fjernes	Torben/bestyrelse
Vinduer og døre	En del fuger og gummilister ved vinduer og døre er ikke for gode. Der vurderes på om man skal reparere fugerne og skifte gummilister, eller om man skal vente et par år, og så skifte vinduer og døre generelt.	Torben/Bestyrelse

